



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПСЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail: ugpn4kbr@mail.ru, www. ugpnkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 109 / 01 / 87

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному казенному профессиональному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Прохладненский многопрофильный колледж» Минобрнауки КБР

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице директора – Голубничий Александра Васильевича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение *распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району ГУ МЧС России по КБР № 109 от 16.12.2019 года*

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. « 20 » декабря 20 19 г. по 10 ч. 00 мин. « 27 » декабря 20 19 г. проведена

плановая выездная проверка старшим инспектором ОНДПР по г. Прохладному и

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Прохладненскому району, капитаном внутренней службы Хашиповым Асланом Резиуановичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории ГКПОУ « ПМК » МОН КБР

расположенного по адресу: г. Прохладный, ул. Свободы, 135

совместно с *директором - Голубничий А.В. и ответственным за ПБ - Карамизовым А.Р.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Организовать и провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения.	п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	27.07.2020	
2.	Организовать обучение лиц, допущенных к работе, мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и с записью в специальном журнале.	п. 3 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	27.07.2020	
3.	Произвести записи в специальном журнале учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	п. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	27.07.2020	

4.	Поэтажные планы эвакуации людей в здании мастерской выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ.	п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	27.07.2020	
5.	На дверках пожарных шкафов нанести порядковые номера.	п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009	27.07.2020	
6.	Оборудовать двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п. 6.18* СНиП 21.01.97*; п. 4.2.7. СП 1.13130.2009	27.07.2020	
7.	Запретить запираение на замок двери запасного эвакуационного выхода из помещения столовой во время пребывания людей в столовой. Дверь запасного эвакуационного выхода оборудовать легко открываемым запором с внутренней стороны обеспечивающим возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	27.07.2020	
8.	Оборудовать цеха и помещения кухни автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03	27.07.2020	
9.	Установить световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу или в безопасную зону	п. 5.3 СП 3.13130.2009	27.07.2020	
10.	Оборудовать имеющиеся огнетушители гибкими резиновыми шлангами для управления сформированной струей огнетушащего вещества.	п. 4.3.5 СП 9.13130.2009	27.07.2020	
11.	Напольное покрытие на путях эвакуации здания выполнить из негорючего материала, класс пожарной опасности которого не превышает КМ 2.	статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.	27.07.2020	
12.	Запретить запираение на замок двери запасного эвакуационного выхода, ведущая на эвакуационную пожарную лестницу со второго этажа здания, во время пребывания людей на этаже. Дверь запасного эвакуационного выхода оборудовать легко открываемым запором с внутренней стороны обеспечивающим возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	27.07.2020	
13.	Обозначить направление движения к пожарному гидранту, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	27.07.2020	
14.	Укомплектовать имеющиеся пожарные щиты немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6, п. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390	п. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	27.07.2020	

15.	Оборудовать фойе здания автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03	27.07.2020	
-----	--	-----------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР по г. Прохладному и

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Прохладненскому району, капитан внутренней службы



(подпись)

М.Л.П. *

Хашипов Аслан Резуанович

« 27 » *сентября* 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а)

Директор ГКПОУ «ПМК» МОН КБР

(должность, фамилия, инициалы)

Голубничий Александр Васильевич



(подпись)

« 27 » *сентября* 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

